

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugrn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов
г. Глазов, ул. Пряженникова, 14, телефон 8 (34141) 2-89-47
e-mail: glagpn@mchs-18.ru

г. Глазов

(место составления акта)

«22» октября 2019 г.

(дата составления акта)

«11» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 17/93

На основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору № 17/93 от «01» октября 2019 г. была проведена плановая / выездная проверка юридического лица (~~индивидуального предпринимателя~~) по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 14, на котором осуществляет деятельность Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Глазова (МБУ ДО "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" Г. ГЛАЗОВА), юридический адрес: Удмуртская Респ., г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 14

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «03» часа «15» минут

№ п.п.	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	Продолжительность проверки
1.	08.10.2019 года	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 14.	13 час. 40 мин.	16 час. 40 мин.	03 час. 00 мин.
2.	22.10.2019 года	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пряженникова, 14	11 час. 00 мин.	11 час. 15 мин.	00 час. 15 мин.

Акт составлен сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен: Максимова С.В.

(фамилия, инициалы)

Уведомлен о предстоящей проверке «02» октября 2019 года в «10» час. «00» мин.

Копия распоряжения вручена «02» октября 2019 года в «10» час. «00» мин.

С.В. Максимова
(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Култашев И.И.

При проведении проверки присутствовали:

директор Максимова Светлана Викторовна

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
2.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	МБУ ДО "Детская художественная школа" г. Глазова; Директор МБУ ДО "Детская художественная школа" г. Глазова:
3.	Конструкции наружных металлических лестниц и ограждений не огрунтованы и не окрашены по VII классу в соответствии с ГОСТ 9.032.	п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». п. 2.3 НПБ 245-2001 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покртия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.	-/-
4.	В журнале учета огнетушителей на объекте отсутствует необходимая информация. Ежеквартальная проверка огнетушителей не проводится.	п. 4.3.5-4.3.7; п. 4.5.4 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.	-/-
5.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости металлических конструкций лестничных маршей R45 (металлические косоуры не обработаны огнезащитным составом).	Таблица 4* п. 5.18* СНиП 21-01-97*.	-/-
6.	Помещение хранения картин, где организовано стеллажное хранение, не отделено от помещений учебного класса противопожарными перегородками с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарной дверью).	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СНиП 21-01-97* п.7.4*.	-/-
7.	Руководитель организации не обеспечил качественную проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения (не проведена оценка огнезащитной обработки с использованием прибора).	п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. п. 5.4.	-/-
8.	При эксплуатации здания допускаются изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке установленная деревянная перегородка в учебном классе).	абзац третий, п. 4.3 СНиП 21-01-97*.	-/-

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных действующим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О

техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (п.п.1, 2, ч.1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется:

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы отбора образцов (проб) продукции: Акт отбора образцов от 10.10.2019.

Фототаблица: _____

Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____

Объяснения: _____

Предписание: от 22.10.2019, № 17/93/1/1-7.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Глазова, Глазовского

Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору

«22» октября 2019 г.

И.И. Култашев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Максимова Виктория Викторовна

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«22» октября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР: Ижевск - 8(3412) 51-99-99

ЦРЦ МЧС России 8(499) 449-89-89

МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99