

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: uagpn-ot@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов
427620, г.Глазов, ул. Пряженникова, 14, тел. 2-89-47, факс 2-89-50, e-mail: glagpn@mchs-18.ru

г. Глазов

«22» октября 2019 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 17/93/1/1-7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская
художественная школа» г. Глазова; МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова в
лице директора Максимовой Светланы Викторовны

указать должность и фамилию государственного инспектора (ов) ОНД, проводящего обследование (проверку)

во исполнение распоряжения № 17/93 от «01» октября 2019 г., выданного главным
государственным инспектором города Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по
пожарному надзору Калашниковым Константином Николаевичем, ст. 6. 6.1 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 час. 40 мин. «08»
октября 2019 года по 16 час. 40 мин. «08» октября 2019 года и в период с 11 час. 00 мин. «22»
октября 2019 года по 11 час. 15 мин. «22» октября 2019 года проведена **плановая** выездная
проверка объекта защиты МБУ ДО "Детская художественная школа" г. Глазова (юридический
адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 14), осуществляющего свою
деятельность по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 14.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Глазова, Глазовского,
Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Култашев И.И.

указать должность и фамилию государственного инспектора (ов) ОНД, проводящего обследование (проверку)

совместно с:

директор Максимов Светлана Викторовна

указываются должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безо- пасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнен- ии (указывае- тся только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	18.05.2020 г.	

5.	Конструкции наружных металлических лестниц и ограждений не огрунтованы и не окрашены по VII классу в соответствии с ГОСТ 9.032.	п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 2.3 НПБ 245-2001 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покртия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.	18.05.2020 г.	
5.	В журнале учета огнетушителей на объекте отсутствует необходимая информация. Ежеквартальная проверка огнетушителей не проводится.	п. 4.3.5-4.3.7; п. 4.5.4 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.	18.05.2020 г.	
5.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости металлических конструкций лестничных маршей R45 (металлические косяки не обработаны от незащитным составом).	таблица 4* п. 5.18* СНиП 21-01-97*.	18.05.2020 г.	
5.	Помещение хранения картин, где организовано складное хранение, не отделено от помещений учебного класса противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарной дверью).	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СНиП 21-01-97* п.7.4*.	18.05.2020 г.	
6.	Руководитель организации не обеспечил качественную проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения (не проведена оценка огнезащитной обработки с использованием прибора).	п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. п. 5.4.	18.05.2020 г.	
7.	При эксплуатации здания допускаются изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденное в установленном порядке (установлена деревянная перегородка в учебном классе).	абзац третий, п. 4.3 СНиП 21-01-97*.	18.05.2020 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2).**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов
по пожарному надзору Култашев И.И.

(его должность, фамилия, имя, отчество, инициалы инспектора)



(подпись)

«22» октября 2019 г.
М.П.*

Предписание для исполнения получил:

директор Максимов Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» октября 2019 г.

(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по МР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99

ПРЧ МЧС России г. Нижний Новгород - 8-800-100-11-20

МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99