



Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов
427620, г. Глазов, ул. Пряженникова, 14, тел. 2-89-47, e-mail: glagpn@mchs-18.ru

ПРОТОКОЛ № 93/17
об административном правонарушении

«22» октября 2019 г.

г. Глазов

Я, государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Култашев Илья Игорьевич руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 КоАП РФ составил настоящий протокол в том, что **должностное лицо**:

1. Фамилия, имя, отчество: Максимова Светлана Викторовна
2. Дата и место рождения: 27.02.1970 г. Удмуртская АССР, г. Сарапул
3. Адрес места жительства, тел.: УР, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 19, кв. 86, 89120257144
4. Место работы (учебы): МБУ ДО "Детская художественная школа" г. Глазова
5. Занимаемая должность: директор
6. Заработная плата (иной заработок): данные не предоставлены
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина России 9414 № 459919, выдан МО УФМС России по УР в г. Глазове 13.03.2015 г.
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась
9. Каким языком желает пользоваться при производстве по административному делу: русским
10. Нуждается ли в услугах переводчика: не нуждается

Которому (ой) разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 26, 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право изъясняться на родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком.


(подпись)

На основании распоряжения главного государственного инспектора г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Калашникова К.Н., от 01.10.2019 года №17/93 в период с 13 час. 40 мин. «08» октября 2019 года по 16 час. 40 мин. «08» октября 2019 года и в период с 11 час. 00 мин. «22» октября 2019 года по 11 час. 15 мин. «22» октября 2019 года государственным инспектором г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Култашевым И.И. проведена плановая проверка территории, зданий и помещений МБУ ДО "Детская художественная школа" г. Глазова, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 14, в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Основание: п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2.	Конструкции наружных металлических лестниц и ограждений не огрунтованы и не окрашены по VII классу в соответствии с ГОСТ 9.032.	Основание: п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 2.3 НПБ 245-2001 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования.

		Методы испытаний. ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.
3.	В журнале учета огнетушителей на объекте отсутствует необходимая информация. Ежеквартальная проверка огнетушителей не проводится.	Основание: п. 4.3.5-4.3.7; п. 4.5.4 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
4.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости металлических конструкций лестничных маршей R45 (металлические косоуры не обработаны огнезащитным составом).	Основание: таблица 4* п. 5.18* СНиП 21-01-97*.
5.	Помещение хранения картин, где организовано стеллажное хранение, не отделено от помещений учебного класса противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарной дверью).	Основание: ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СНиП 21-01-97* п.7.4*.
6.	Руководитель организации не обеспечил качественную проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения (не проведена оценка огнезащитной обработки с использованием прибора).	Основание: п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. п. 5.4.
7.	При эксплуатации здания допускаются изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (установлена деревянная перегородка в учебном классе).	Основание: абзац третий, п. 4.3 СНиП 21-01-97*.

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Свидетелям: 1. _____ проживающий по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

2. _____ проживающий по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

_____ (подпись) _____ (ФИО) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Потерпевшим: 1. _____ проживающий по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

2. _____ проживающий по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

_____ (подпись) _____ (ФИО) _____ (подпись) _____ (ФИО)

законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в п. 1 ст. 25.3).

_____ проживающий по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия _____

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

ра разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.3 КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(подпись)

(ФИО)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

С протоколом согласен
Протокол рассмотрен 22 октября 2019 года
(подпись) *[подпись]*

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу)

(отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагается

1. Акт проверки от 22.10.2018 № 17/93
2. Предписания от 22.10.2018 № 17/93/1/1-7.
- 3.

(перечень прилагаемых документов и вещей)

✓ *[подпись]*
подпись лица, в отношении
которого составлен протокол

Максимова С.
ФИО



(И.И. Култашев)
ФИО

~~От подписи отказался~~

(завернуть в случае подписания протокола)

подпись свидетеля ()
ФИО

подпись свидетеля ()
ФИО

подпись потерпевшего ()
ФИО

подпись потерпевшего ()
ФИО

подпись законного представителя ()
ФИО

Копию протокола получил (а) *22 октября 2019* *[подпись]* *Максимова С.*
подпись лица, в отношении которого составлен протокол (ФИО)

Рассмотрение протокола состоится в «10» час. «00» мин. «23» октября 2019 года в кабинете №2 ОНД и ПР г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов, расположенного по адресу: г. Глазов, ул. Пряжениникова, д.14.

Примечание: Протокол составляется в 2-х экземплярах.